



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 2.A2.I9.009-02

Настоящим удостоверяется, что изолирующие трансформаторы KR - 53I, KR-54I, KR-55I ENSTD для вертодромов и вертолетных площадок
(наименование сертифицированной продукции, изготовителя, его адрес)

соответствует требованиям, предписанным нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату.

Продукция идентифицирована следующим образом

3	4	I	4	4	I		
---	---	---	---	---	---	--	--

Код ОК 005-93 (ОКП)

--	--	--	--	--	--	--	--

Код ТН ВЭД России

Продавец: "TRANSCON", ул. Квапилова, 1996, CZ-738, г. Фрыдек-Мистек, Чешская Республика; изготовитель: ENSTA Connector OY, 06101 Porvoo, Финляндия

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

Сертификационные требования к светосигнальному оборудованию вертодромов и вертолетных площадок, утв. ФАС России 03.12.98 г.

Основные эксплуатационные ограничения и характеристики продукции содержатся в карте данных, приложенной к сертификату.

Изготовитель обязан обеспечить соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

Место нанесения знака соответствия не указано

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется (отменяется) органом по сертификации Системы сертификации в гражданской авиации Российской Федерации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан ССГА
(наименование органа по сертификации)

РОСС RU.0010.01 АГОО от 06.08.2001 г.
(№ аттестата аккредитации и дата окончания срока действия)

Срок действия сертификата установлен до без ограничения срока года.

Сертификат зарегистрирован в Государственном реестре Системы сертификации в гражданской авиации Российской Федерации
за № 2.A2.I9.009-02

Руководитель Заместитель начальника УАД Минтранса России
(наименование органа по сертификации)

Дата 11 марта 2002 год  А.А.Пчелин
(инициалы, фамилия)

Сертификат выдан на основании:

Наименование испытательной лаборатории	№ заключения (№ протокола)	Регистрационный № центра по сертификации (испытательной лаборатории)

Руководитель _____
(наименование органа по сертификации)

М.П.

Дата _____ г. _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение к сертификату

№ 2.A2.I9.009-02

от II марта 2002 года

Изолирующие трансформаторы KR 53I, KR 54I, KR 55I для

(наименование сертифицированной продукции)

вертодромов и вертолетных площадок

КАРТА ДАННЫХ

Карта данных вместе с рекомендациями и ограничениями, изложенными в эксплуатационной документации, описывает конструкцию.

KR 53I, KR 54I, KR 55I

(наименование продукции)

Держатель сертификата:

Фирма: "TRANSCON "

(наименование изготовителя и его адрес)

Адрес: ул. Квапилова, 1996, CZ-738, г. Фрыдек-Мистек, Чешская Республика

Основные характеристики	Содержание
Температура окружающего воздуха	от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$
Номинальный ток в первичной обмотке	6,6 А или 8,3 А
Номинальный ток во вторичной обмотке	6,6 А
Номинальная мощность	KR 53I - 45 Вт, KR 54I - 100 Вт, KR 55I - 200 Вт
Срок службы	20 лет
Ограничения	нет

Руководитель Заместитель начальника УАД Минтранса России

(наименование органа по сертификации)

Дата II марта 2002



А.А.Пчелин
(фамилия, инициалы)